

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について

(令和5年度 穂高クリーンセンターごみ処理施設)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2に基づき、一般廃棄物の焼却施設である穂高クリーンセンターの維持管理に関する情報を公表いたします。

1. 処分した一般廃棄物(可燃ごみ)の量 ■規則 第4条の5の2第1項第1号 イ 関係

区分		月単位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
焼却量	1号炉	t	1,752.87	1,674.17	307.58	1,709.47	1,726.25	1,156.73	1,656.77	1,684.10	1,316.70	736.96	1,155.31	762.72	15,639.63
	2号炉	t	591.85	1,813.71	1,685.66	1,714.23	1,724.66	1,236.22	971.67	796.04	1,606.66	1,154.65	1,487.23	1,782.51	16,565.09
合計焼却量		t	2,344.72	3,487.88	1,993.24	3,423.70	3,450.91	2,392.95	2,628.44	2,480.14	2,923.36	1,891.61	2,642.54	2,545.23	32,204.72

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(すべての日平均値の月平均値) ■規則 第4条の5第1項第2号 ト、リ、ヲ 関係

項目		月単位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度平均
燃焼室中の燃焼ガス温度	1号炉	℃	899	899	878	877	882	897	898	902	890	892	891	905	893
	2号炉	℃	921	915	899	889	889	903	889	899	899	894	902	877	884
集じん機に流入する燃焼ガス温度	1号炉	℃	170	170	166	164	165	171	168	170	169	175	170	175	169
	2号炉	℃	172	174	173	172	174	176	172	176	174	174	181	170	174
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	4	4	6	5	6	4	3	2	2	3	2	2	4
	2号炉	ppm	5	4	6	8	6	9	5	7	4	3	3	3	5
備考			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日 ■規則 第4条の6第1項第2号 ヌ 関係

項目	1号炉	2号炉
冷却設備	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。
排ガス処理設備	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。

4. ばい煙量又はばい煙濃度測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区分	法規制値	単位	1号炉						2号炉					
			1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスを採取した年月日			23.4.6	23.6.27	23.8.7	23.10.2	23.12.12	24.2.14	23.4.7	23.6.28	23.8.8	23.10.3	23.12.13	24.2.15
結果が得られた年月日			23.4.20	23.7.19	23.8.29	23.10.25	23.12.21	24.2.29	23.4.20	23.7.19	23.8.29	23.10.25	23.12.21	24.2.29
ばいじん濃度	0.08以下	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化水素濃度	430	ppm	47	28	21	40	28	43	36	9.6	28	43	8.2	47
窒素酸化物濃度	250以下	ppm	52	58	60	59	67	68	49	46	52	52	57	64
硫酸酸化物濃度	5800	ppm	18	14	14	12	8.9	8.5	17	12	14	14	7.1	15

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区分	法規制値	単位	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した年月日			23.6.27	23.12.12	23.6.28	23.12.13
結果が得られた年月日			23.7.25	24.1.19	23.7.25	24.1.19
排ガス中のダイオキシン類濃度	0.1以下	ng-TEQ/m ³ N	0.00063	0.00019	0.00021	0.00028

【検査項目等の説明】

- ・ばいじん濃度 : 物の焼却とともに発生する。このうち、すす、完全に燃焼した灰分、燃焼ならびに熱分解による固形粒子をいう。
- ・塩化水素濃度 : 塩化ビニル樹脂等の燃焼の際に発生し、刺激臭を有する無色の気体である。自然界では火山活動等で発生する。
- ・窒素酸化物濃度 : 石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源は工場、自動車、家庭の厨房施設等多様である。
- ・硫酸酸化物濃度 : 石油や石炭を燃やすとそれらに含まれている硫黄分が酸素と結合して発生する。天然には、火山温泉等に存在する。
- ・ダイオキシン類 : 塩素、酸素、炭素、水素の存在下で、ものが燃焼するときに発生する有機化合物である。ごみ焼却、タバコの煙、自動車の排気ガス、野焼きのほか様々な発生源から副生成物として発生する。